



**BUREAU
VERITAS**

Verklaring van geen bezwaar

Aanvrager: **Sungrow Power Supply Co.,Ltd.**
No. 1699 Xiyou Rd., New & High Technology
Industrial Development Zone, Heifei, Anhui
P.R. China

Product: **Fotovoltaïsche Omvormers**

Model: **SG60KTL**

Reglementair voorgeschreven gebruik:

Automatisch schakelstation met driefasige netwerkbewaking conform EN 50438:2013 voor fotovoltaïsche installaties met een driefasige parallelvoeding door middel van gelijkstroom-wisselstroommutator in het net van de openbare voorziening. Het automatische schakelstation vormt een integraal bestanddeel van de hoger vermelde transformatorloze gelijkstroom-wisselstroommutator. Deze dient als vervangmiddel voor een te allen tijde voor de distributienetexploitant ("VNB") toegankelijk schakelstation met scheidingsfunctie.

Controlebasis:

EN 50438:2013

Eisen voor het aansluiten van microgeneratoren op het openbare laagspanningsnet

Een representatief testpatroon van het hoger vermelde product voldoet aan de op het moment van de uitreiking van dit attest geldende veiligheidstechnische eisen van de vermelde controlegrondbeginselen voor een reglementair voorgeschreven gebruik.

Rapportnummer: **PVNL161108N040_0**

Certificaatnummer: **U16-0666**

Datum: **2016-12-09**

Certificatie-instelling



Dieter Zitzmann



Certificatie-instelling Bureau Veritas Consumer Products Services Germany GmbH
Geaccrediteerd volgens DIN EN ISO/IEC 17065